

Протокол
заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок участников

№ 151.3
«12» апреля 2023 г.

г. Екатеринбург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ:

Форма и способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП.

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение проектных, электромонтажных и пусконаладочных работ по организации интеллектуального учета электроэнергии в многоквартирных домах в зоне действия Гарантирующего поставщика АО «ЕЭнС» 2023г.

Основание проведения закупки: План закупки АО «ЕЭнС» на 2023 год, Протокол ЦЗО № 5 от 09.03.2023г., закупка № 151, лот 1.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

Лот № 1 Закупка № 151 плана закупок АО "ЕЭнС" – 60 998 000,00 руб. без НДС (73 197 600,00 руб. с НДС).

Цена договора, который будет заключен по результатам закупки, установлена в размере предельной стоимости по данной закупке.

Срок оказания услуг:

Начало – не позднее следующего дня после подписания Договора сторонами;
Окончание - 31.12.2023г.

Порядок проведения процедуры:

Закупка проводится на электронной торговой площадке (далее ЭТП) Росэлторг, с использованием ее функционала.

Место и время публикации извещения и документации о закупке:

Извещение и документация о закупке (далее Документация) были опубликованы на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, объявление № 32312199216 от 16.03.2023г.; на сайте ЕЭТП <https://roseltorg.ru>, объявление № 32312199216 от 16.03.2023г.; на сайте АО «ЕЭнС» www.eens.ru, объявление от 16.03.2022г.

Дата, время и место окончания подачи заявок: 03.04.2023г. в 08:00 (время московское), в электронном сейфе Организатора закупки на ЭТП.

Информация о закупочной комиссии:

Закупочная комиссия (далее Комиссия) действует на основании приказа АО «ЕЭнС» № 11 от 27.01.2023г.

Форма заседания закупочной комиссии: очно-заочная.

Дата заседания Комиссии:

Заседание Комиссии проводится «12» апреля 2023 г. в 07:00 (время московское) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210. Кворум имеется.

2. ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок Участников по отборочным критериям на предмет соответствия требованиям Документации.

3. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

3.1. В соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок Участников № 151.2 от 06.04.2023г.:

3.1.1. Сведения об Участниках, подавших свои предложения:

№ п/п	Номер заявки Участника на ЕЭТП	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1045593	02.04.2023 23:00:20
2.	1045574	03.04.2023 09:32:02
3.	1043582	30.03.2023 12:05:23

3.1.2. Комиссия приняла решение признать не соответствующими требованиям Документации и отклонить заявки следующих участников:

- **1045593**

Причины отклонения:

- п. 6.2.3. (б) раздел I Документации. п.4.2. Приложения №1 к проекту договора подряда (приложение № 3 к Техническому заданию) - предлагаемое Участником оборудование не соответствует техническим требованиям Заказчика. Приборы учета электроэнергии несовместимы по протоколу обмена данных с УСПД (маршрутизаторов, коммутаторов) модельного ряда, указанных в Таблице № 1, а именно:

- предложенный Счетчик э/э 1 фазный типа CE207 R7.849.2.OG.QUVLF GS01 SPds не совместим по протоколу обмена данных с УСПД модельного ряда "WAVIoT" UPS GSM", Милур IC UREG Z/P, МИР МК-01.А;

- предложенный Счетчик э/э 3х фазный прямого включения типа CE307 R34.749.OG.QUVLFZ GS01 SPds не совместим по протоколу обмена данных с УСПД модельного ряда "WAVIoT" UPS GSM", Милур IC UREG Z/P, МИР МК-01.А;

- предложенный Счетчик э/э 3х фазный полукосвенного включения типа CE307 R34.543.OAG.SUVLFZ GS01 не совместим по протоколу обмена данных с УСПД модельного ряда "WAVIoT" UPS GSM", Милур IC UREG Z/P, МИР МК-01.А.

п.4.1. Приложения №1 к проекту договора подряда (приложение №3 к Техническому заданию) указанные в техническом предложении участника функциональные возможности ИВК не соответствуют требованиям Заказчика. Система учета не обеспечивает контроль параметров качества электрической энергии (медленного изменения напряжения и перенапряжения).

3.1.3. Комиссия приняла решение признать соответствующими требованиям Документации первые части заявок следующих Участников:

№ п/п	Номер заявки Участника на ЕЭТП	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1045574	03.04.2023 09:32:02
2.	1043582	30.03.2023 12:05:23

3.2. При вскрытии вторых частей заявок Участников установлено следующее:

№ п/п	Номер заявки Участника на ЕЭТП	Наименование Участника, юридический адрес, ИНН, КПП, время подачи заявки на ЭТП	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1	1045574	ООО «Уралстроймонтаж С» (454080, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, дом 12, помещение 31, офис 214, ИНН 7447150898, КПП 745301001)	03.04.2023 09:32:02
2	1043582	ООО «УралМонтажНаладка» (614002, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Чернышевского, 15Б, 1 этаж, ИНН 5905265877, КПП 590401001)	30.03.2023 12:05:23

4. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

4.1. Признать соответствующими требованиям Документации вторые части заявок следующих Участников, с учетом предварительной ранжировки, проведенной в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, по степени предпочтительности для Заказчика, в соответствии с критериями оценки и порядком ранжирования заявок (п.6.3.1, п.6.5.1, с учетом времени подачи заявок (п.6.3.3) Документации.

Критерии оценки	Весовое значение	Заявки участников	
		ООО «УралМонтажНаладка» (614002, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Чернышевского, 15Б, 1 этаж, ИНН 5905265877, КПП 590401001)	ООО «Уралстроймонтаж С» (454080, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, дом 12, помещение 31, офис 214, ИНН 7447150898, КПП 745301001)
Суммарная стоимость единичных расценок заявки (рейтинг по критерию стоимость единичных расценок) ЦБi, Vц	0,70	-	-
Опыт выполнения аналогичных проектно-изыскательских работ за последние 36 месяцев (отсчет производится с даты публикации извещения о данной закупке) К1, VI	0,01	1,00	1,00
Опыт выполнения аналогичных строительно-монтажных работ за последние 36 месяцев (отсчет производится с даты публикации извещения о данной закупке) К2,	0,11	11,00	11,00

V2			
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов К3, V3	0,05	5,00	5,00
Наличие материально-технических ресурсов К4, V4	0,05	5,00	0,00
Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета электроэнергии объекта К5, V5	0,04	4,00	4,00
Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4кВ К6, V6	0,01	1,00	1,00
Поставка ПУ/УСПД от нескольких производителей К7, V7	0,02	2,00	2,00
Участник являться изготовителем оборудования (ПУ/ТТ/УСПД) либо организацией, специально уполномоченной изготовителем К8, V8	0,01	1,00	1,00
Рейтинг заявки:		30,00	25,00
<u>Предварительное</u> ранжирование:		1 место	2 место

Подпись
председателя комиссии: _____  _____ **Е.Е. Шаповалюк**

Подпись ответственного
секретаря комиссии: _____  _____ **Н.Н. Новоселова**